RUA PROJETADA DO PAA 11208

JARDIM

RUA "E"

CX.PASS-21
VIDE DET.1

CX.PASS-20
VIDE DET.1

CX.PASS-19
VIDE DET.1

CX.CI-22
VIDE DET.2/2A

CX.CI-23
VIDE DET.2/2A

CX.PASS-Y
VIDE DET.1

CX.CI-X
VIDE DET.2/2A

CX.CI-Z
VIDE DET.2/2A

CX.CI-ZA
VIDE DET.2/2A

GARD.

GARD.

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

BL.03
138 unids S/2Q

DEMANDA
2.204 KVA

BL.02
138 unids S/2Q

BL.04
138 unids S/2Q

QD.VI – LT3
552 unids S/2Q
552 unidades
552 unidades x 4 = 2.208 pessoas

BL.01
138 unids S/2Q

BL.03
184 unids S/3Q

QD.VI – LT2
184 unids S/3Q
276 unids S/2Q
460 unidades
460 unidades x 4 = 1.840 pessoas

DEMANDA
2.007 KVA

BL.02
138 unids S/2Q

BL.01
138 unids S/2Q

BL.03
184 unids S/3Q

BL.02
184 unids S/2Q

QD.VI – LT1
276 unids S/4Q
184 unids S/3Q
184 unids S/2Q
644 unidades
População residente estimada:
644 unidades x 4 = 2.576 pessoas

BL.04
92 unids S/4Q

BL.05
92 unids S/4Q

BL.01
92 unids S/4Q

BL.02
138 unids S/2Q

BL.01
184 unids S/3Q

DEMANDA
3.763 KVA

BL.05
184 unids S/3Q

BL.04
184 unids S/2Q

BL.03
184 unids S/2Q

QD.V – LT1
368 unids S/3Q
506 unids S/2Q
874 unidades
População residente estimada:
874 unidades x 4 = 3.496 pessoas

BL.03
184 unids S/3Q

BL.02
184 unids S/3Q

QD.V – LT3
92 unids S/4Q
368 unids S/3Q
184 unids S/2Q
644 unidades
População residente estimada:
644 unidades x 4 = 2.576 pessoas

DEMANDA
3.071 KVA

QD.V – LT2
598 salas comerc. de 35m²
20.918,61 m² ÁREA ÚTIL

DEMANDA
1.556 KVA

BL.01
299 salas

BL.02
299 salas

BL.01
92 unids S/4Q

BL.01
88 unids S/3Q

DEMANDA
2.194 KVA

BL.06
88 unids S/3Q

QD.III – LT2
88 unids S/4Q
264 unids S/3Q

BL.01
44 unids S/3Q

BL.02
44 unids S/3Q

QD.III – LT3
132 unids S/3Q

DEMANDA
876 KVA

NOTAS:

- DEMANDAS PREVISTAS PELA CONSTRUTORA CARVALHO HOSKEN.
- TUBULAÇÕES DA LIGHT E CAIXAS PASSARÃO PELAS RUAS, SOBRE A TUB. DE A.PLUVIAIS
- CAIXAS DE PASSAGEM, VIDE DETALHE 1.
- CAIXAS DE INSPEÇÃO (CI), VIDE DETALHES 2 E 2A.
- ATERRAMENTO DAS CAIXAS CI, VIDE DETALHE 2A.
- ANCORAGEM DAS TUBULAÇÕES, VIDE DETALHE 3.
- TAMPÕES PARA AS CAIXAS SUBTERRÂNEAS, VIDE DETALHE 4.
- A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE AS CAIXAS DEVERÁ SER DE 120 METROS.
- NAS CAIXAS DENTRO DOS LIMITES DE PROPRIEDADE, AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SER TAMPONADAS E AS CAIXAS DRENADAS.

PERFIL PROJETOS
e Consultoria Ltda.
Tels: 3283-9672/3283-9675
e-mail: perfil@perfil.projetos.com

Nº.REV.	MODIFICAÇÃO	DATA
00	EMISSÃO DO PROJETO	19/04/11

O PROPRIETARIO

O CONSTRUTOR



CARVALHO HOSKEN S.A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

PROJETISTA: PERFIL PROJETOS e Consultoria ltda.

CONSTRUTOR: CARVALHO HOSKEN S.A.

ENDEREÇO: AV.SALVADOR ALLENDE, ESQ. COM AV. OLOF PALME

LIGAÇÃO DA VILA OLÍMPICA COM PREVISÃO DA EXPANSÃO DA ÁREA
ESTUDO PRELIMINAR PARA LIGAÇÃO INTERNA



ESTUDO:	DESENHO:	APROVADO:
PAULA SANT'ANNA	NATALIA	
ESCALA: 1/750	DATA: 11/05/2011	DES.Nº: 01/04

01 02
03 04